

**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой населению  
г. Хабаровска за август 2023 г. (с 21.07.2023 г. по 20.08.2023 г.)**

Производственный контроль качества воды в системе централизованного питьевого водоснабжения Хабаровска осуществляет аккредитованная центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода МУП города Хабаровска «Водоканал» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.514140, дата внесения уникального номера записи в реестр аккредитованных лиц 06 сентября 2016 г.)

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды в г. Хабаровске разработана в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды», и согласована с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Средние результаты анализа воды на выходе в сеть за период с 21.07.2023 г. по 20.08.2023 г. представлены в таблице.

Начальник ЦХБЛВ



О.А. Лягушова

Таблица

**Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 21.06.2023 г. по 20.07.2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Норматив питьевой воды, не более	Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ)	Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ)	Северная насосная станция (СНС)	Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема
1.	Запах при 20 °С	балл	2	1	1	2	1
2.	Привкус	балл	2	1	1	1	1
3.	Цветность по шкале (Сг-Со)	градус цветности	20	6	8	8	<1,0
4.	Мутность	ЕМФ	2,6	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
5.	Водородный показатель	ед. рН	6,0-9,0	7,0	6,7	6,4	6,4 <sup>3</sup>
6.	Жесткость общая	°Ж	7	0,93	0,56	0,65 <sup>1</sup>	1,05 <sup>3</sup>
7.	Окисляемость перманганатная	мг/Одм <sup>3</sup>	5	2,35	3,13	1,78 <sup>1</sup>	<0,25 <sup>3</sup>
8.	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	<0,05	<0,05	<0,05 <sup>2</sup>	<0,05
9.	Фторид-ион	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	<0,3	<0,3	<0,3 <sup>2</sup>	<0,3 <sup>4</sup>
10.	Общий хлор (остаточный активный хлор)	мг/дм <sup>3</sup>	0,8-1,2	0,93	0,97	0,78	0,94
11.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1 мл	50	0	0	0	0
12.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие
13.	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ E.coli в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 мл воды	отсутствие	0	0	0	0
15.	Колифаги	БОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

<sup>1</sup> представлены результаты за 06.07.2023 г. (периодичность контроля на жесткость общую, окисляемость перманганатную – 4 раза в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).

<sup>2</sup> представлены результаты за 03.04.2023 г. (периодичность контроля на железо общее, фторид-ион - 1 раз в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).

<sup>3</sup> представлены результаты за 05.07.2023 г. (периодичность контроля на водородный показатель, жесткость общую, окисляемость перманганатную – 4 раза в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).

<sup>4</sup> представлены результаты за 03.04.2023 г. (периодичность контроля на фторид-ион - 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).