

**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой населению
г. Хабаровска за октябрь 2023 г. (с 21.09.2023 г. по 20.10.2023 г.)**

Производственный контроль качества воды в системе централизованного питьевого водоснабжения Хабаровска осуществляет аккредитованная центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода МУП города Хабаровска «Водоканал» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.514140, дата внесения уникального номера записи в реестр аккредитованных лиц 06 сентября 2016 г.)

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды в г. Хабаровске разработана в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды», и согласована с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Средние результаты анализа воды на выходе в сеть за период с 21.09.2023 г. по 20.10.2023 г. представлены в таблице.

Начальник ЦХБЛВ



О.А. Лягушова

Таблица

Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 21.09.2023 г. по 20.10.2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Норматив питьевой воды, не более	Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ)	Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ)	Северная насосная станция (СНС)	Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема
1.	Запах при 20 °С	балл	2	1	1	2	1
2.	Привкус	балл	2	1	1	1	1
3.	Цветность по шкале (Сг-Со)	градус цветности	20	5	6	9	<1,0
4.	Мутность	ЕМФ	2,6	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
5.	Водородный показатель	ед. рН	6,0-9,0	7,3	7,0	6,6 ³	6,4 ⁵
6.	Жесткость общая	°Ж	7	0,97	0,70	0,59 ³	1,08 ⁵
7.	Окисляемость перманганатная	мг/Одм ³	5	2,09	1,90	2,50 ³	<0,25 ⁵
8.	Железо общее	мг/дм ³	0,3	<0,05	<0,05	0,088 ³	<0,05 ⁵
9.	Фторид-ион	мг/дм ³	1,5	<0,3 ¹	<0,3 ²	<0,3 ⁴	<0,3 ⁶
10.	Общий хлор (остаточный активный хлор)	мг/дм ³	0,8-1,2	1,02	1,01	0,92	0,95
11.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1 мл	50	0	0	0	0
12.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ ОКБ в 100 мл	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие
13.	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ E.coli в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 мл воды	отсутствие	0	0	0	0
15.	Колифаги	БОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

¹ представлены результаты за 03.10.2023 г. (периодичность контроля на фторид-ион – 4 раза в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска ГОСВ).

² представлены результаты за 03.10.2023 г. (периодичность контроля на фторид-ион – 4 раза в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска ОСГВ).

³ представлены результаты за 13.09.2023 г. (периодичность контроля на железо общее, водородный показатель, жесткость общую, окисляемость перманганатную – 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).

⁴ представлены результаты за 03.04.2023 г. (периодичность контроля на фторид-ион - 1 раз в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).

⁵ представлены результаты за 04.09.2023 г. и 13.09.2023 (периодичность контроля на водородный показатель, жесткость общую, окисляемость перманганатную, железо общее – 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).

⁶ представлены результаты за 03.04.2023 г. (периодичность контроля на фторид-ион - 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).